

# 2023 年消防设施操作员之消防设备基础知识押题练习试题 A 卷含答案

单选题（共 45 题）

1、（ ）是指电气设备或导线的功率和电流超过了其额定值。

- A. 超载
- B. 过载
- C. 过电压
- D. 过电流

【答案】 B

2、打开 AutoCAD 文件可以单击快速访问工具栏打开按钮，也可同时按下（ ）键。

- A. Ctrl+O
- B. Ctrl+S
- C. Shift+O
- D. Ctrl+P

【答案】 A

3、《消防法》规定，火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照（ ）的要求保护现场，接受事故调查，如实提供与火灾有关的情况。

- A. 公安机关
- B. 单位领导
- C. 单位消防安全责任人
- D. 消防救援机构

【答案】 D

4、建筑高度大于（ ）m 的二类高层公共建筑应设置消防电梯

A. 24

B. 32

C. 40

D. 50

【答案】 B

5、多线控制盘的手动锁处于“允许”状态时,工作指示灯处于（ ）灯状态。

A. 绿

B. 红

C. 黄

D. 蓝

【答案】 A

6、以下属于三级耐火等级建筑的是（ ）。

A. 70m 的住宅

B. 38m 的住宅

C. 医疗建筑

D. 木结构屋顶的砖木结构建筑

【答案】 D

7、“HFZY25”表示额定防护时间为（ ）min 的化学氧消防自救呼吸器。

- A. 15
- B. 20
- C. 25
- D. 30

【答案】 C

8、下列场所的内部装修应全部使用 A 级装修材料的是（ ）。

- A. 消防控制室
- B. 排烟机房
- C. 档案室
- D. 会议室

【答案】 B

9、以下防火的措施中，（ ）不属于避免相互作用这一基本方法。

- A. 在能形成爆炸介质的场所，设置泄压门窗、轻质屋盖
- B. 防止和控制高温物体
- C. 在气体管道上安装阻火器、安全液封、水封井
- D. 在建筑之间设置防火间距，建筑物内设置防火分隔设施

【答案】 B

10、以下那个系统适用于环境温度不低于 4℃且不高于 70℃。（ ）

- A. 湿式系统
- B. 干式系统
- C. 预作用系统

D. 水幕系统

【答案】 A

11、消防行业职业道德是指消防行业从业人员（包括消防设施操作员）在从事消防职业活动中，从思想到工作行为所必须遵守（ ）。

A. 道德规范

B. 职业道德规范和消防行业职业守则

C. 消防行业职业守则

D. 消防行业职业纪律

【答案】 B

12、当梁突出顶的高度超过（ ）mm时，被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。

A. 100

B. 300

C. 450

D. 600

【答案】 D

13、下列关于气体灭火系统机械应急启动说法不正确是（ ）。

A. 当某防护区发生火情且灭火控制器不能有效地发出灭火指令时，应立即通知有关人员迅速撤离现场

B. 关闭联动设备

C. 然后拔除对应该防护区启动气体钢瓶电磁瓶头阀上止动簧片

D. 压下圆头把手打开电磁阀释放启动气体，由启动气体打开瓶头阀释放灭火剂实施灭火

【答案】 D

14、（ ）是指探测火灾早期特征，发出火灾报警信号，为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统。

A. 火灾探测报警系统

B. 火灾自动报警系统

C. 消防联动控制系统

D. 消防设施操作系统

【答案】 B

15、执行（ ）中“控制面板”命令可以启动控制面板。

A. 开始菜单

B. 任务栏

C. 显示菜单

D. 屏幕保护菜单

【答案】 A

16、\_\_\_\_\_安装在湿式报警阀后的报警管路上，是可最大限度减少因水源压力波动或冲击而造成误报警的一种容积式装置。

A. 报警阀

B. 水力警铃

C. 延迟器

D. 末端试水装置

【答案】 C

17、《自动跟踪定位自射流灭火系统》（GB25204）自（ ）起实施

- A. 2011 年 6 月 1 日
- B. 2010 年 8 月 18 日
- C. 2010 年 9 月 26 日
- D. 2011 年 3 月 1 日

【答案】 D

18、火由起火房间转移到其他房间再蔓延到毗邻建筑过程，主要是靠可燃构件直接燃烧、热传导、热对流和（ ）方式实现。

- A. 照射
- B. 加热
- C. 热烘烤
- D. 热辐射

【答案】 D

19、监控中心向城市消防通信指挥中心或其它接处警中心转发经确认火灾报警信息时间不应大于（ ）。

- A. 3s
- B. 5s
- C. 7s
- D. 10s

【答案】 A

20、下列不属于集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统组成部分的是（ ）。

- A. 应急照明控制器
- B. 应急照明分配电装置
- C. 应急照明集中电源
- D. 集中电源型消防应急灯具

【答案】 A

21、使用手提式干粉灭火器灭火时，应对准（ ）进行扫射灭火

- A. 火焰上部
- B. 火焰下部
- C. 火焰最猛烈部位
- D. 火焰根部

【答案】 D

22、（ ）泡沫比例混合器主要用于移动式或半固定式泡沫系统。

- A. 环泵式
- B. 管线式
- C. 压力式
- D. 平衡压力式

【答案】 B

23、用户可以通过“开始”功能区中的（ ）子功能区，实现对文本样式的编辑。

- A. 剪贴板

- B. 字体
- C. 段落
- D. 样式

【答案】 B

24、在火灾报警控制器上，操作面板上有（ ）键，按下此键可以查看系统存储的各类信息。

- A. 系统设置
- B. 设备检查
- C. 记录检查
- D. 自检

【答案】 C

25、消防电话系统保养完成后,对消防电话总机进行复位和自检操作,等待（ ）min,观察消防电话主机是否处于正常监视状态。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 B

26、根据灭火基本方法和措施，往燃烧物上喷射七氟丙烷灭火剂、六氟丙烷灭火剂或干粉灭火剂，中断燃烧链式反应方法是（ ）。

- A. 冷却灭火法
- B. 窒息灭火法



- C. 隔离灭火法
- D. 化学抑制灭火法

【答案】 D

27、防火的基本原理为限制燃烧必要条件和充分条件的形成。加强通风以降低可燃气体、蒸气和粉尘等可燃物质在空气中的浓度,这种防火的基本方法称为 ( )

- A. 控制可燃物
- B. 隔绝助燃物
- C. 控制和消除引火源
- D. 避免相互作用

【答案】 A

28、下列灭火器使用的灭火剂中不相容的是 ( )。

- A. 碳酸氢钠与清水
- B. 磷酸铵盐与蛋白泡沫
- C. 氟蛋白泡沫与碳酸氢钠
- D. 蛋白泡沫与水成膜泡沫

【答案】 D

29、下列不属于精益求精要求是 ( )。

- A. 追求完美工作表现
- B. 追求精益求精工匠精神
- C. 树立终身学习理念
- D. 追求卓越创新精神

【答案】 C

30、在周围介质中瞬间形成高压的化学反应或状态变化，通常伴有强烈放热、发光和声响的现象，称为（ ）。

- A. 爆燃
- B. 爆炸
- C. 爆轰
- D. 爆破

【答案】 B

31、下列（ ）属于地面水平最低照度不应低于 10.0lx 的场所。

- A. 老年人照料设施
- B. 配电房、消防控制室、消防水泵房
- C. 内步行街两侧的商铺
- D. 人员较少厂房内的生产场所

【答案】 A

32、《建筑消防设施维护管理》（GB25201）。该标准于 2010 年 9 月 26 日颁布，自 2011 年（ ）月（ ）日实施。

- A. 3 月 1 日
- B. 1 月 1 日
- C. 5 月 1 日
- D. 3 月 2 日

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/135230042013011110>