

@精品辅导-只做好题

备考辅导系列

重点难点梯次总结汇编
精华考点合理提炼编排
不同模块全面备考提升
精选真题发现考试规律
章节训练逐一击破短板
全真模拟精确预测趋势
思维拓展强化考前冲刺

注：请仔细预览文本内容，确认后下载学习资料

@高分一次过

建筑电工练习题库与答案

1、在建工程不得在外电架空线路()施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

- A、正下方
- B、正上方
- C、前后左右

答案：A

2、测量电路的电压时，应将电压表()在被测电压的两端。

- A、串联
- B、并联
- C、混联

答案：B

3、接地引下线截面锈蚀()以上应更换。

- A、20%
- B、30%
- C、40%

答案：B

4、安全带在使用()后应抽验一次，频繁使用应经常进行外观检查，发现异常必须立即更换。定期或抽样试验用过的安全带，不准再继续使用。

- A、1年
- B、2年
- C、3年

答案：B

5、施工现场设置的变压器，将中性点直接接地的电力系统中，采用 TN 系统较采用 TT 系统安全度()

- A、高
- B、低
- C、相同

答案：A

6、照明系统中每一单相回路上，灯具和插座数量不宜超过(件酒 0，并装设熔断电流为 15A 以下的熔断保护器。

- A、20 个
- B、25 个
- C、30 个

答案：B

7、施工现场采用 TNS 接零保护系统后，其电气设备的金属外壳()与专用保护零线连接。 A 必须

- A、可以
- B、不能

答案：A

8、室外配线跨越通车街道时，导线距地面的高度不应小于() m。

- A、3:5
- B、5
- C、6

答案：C

9、线路及接头应保证机械强度和()强度。

- A、通电
- B、隔离
- C、绝缘

答案：C

10、泡沫灭火器使用时，灭火器应始终保持(姓)状态，否则会中断喷射。

- A、直立
- B、横卧
- C、倒置

答案：C

11、绝缘鞋(靴)不得当作雨鞋或作其他用，一般胶靴()代替绝缘鞋(靴)使用。 .A 不能

- A、可以
- B、视情况

答案：A

12、所有用电产品应有()负责管理，根据用电产品使用要求和使用情况定期进行检修、测试和维护。

- A、安装人员
- B、技术人员
- C、专人

答案：C

13、凡涂有安全色的部位如有变色、褪色等不符合安全色范围和逆反射系数()的要求时，需要及时重涂或更换，以保证安全色的正确、醒目，以达到安全的目的。

- A、低于 70%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/247053110051006060>