

消防员考试试题含答案

1、《中国石化齐鲁石化公司 HSE 管理体系手册》，直接作业环节、承包商、危化品属于“三个三”中的（ ）。

- A、三个关键环节
- B、三个关键部位
- C、三个关键时期

答案：A

2、危险品的包装等级，也表明了该危险品的（ ）。

- A、安全等级
- B、火灾危险等级
- C、毒性等级
- D、危险等级

答案：D

3、受限空间作业期间应全过程视频监控，宜使用（ ）。

- A、受限空间智能监控系统
- B、移动单兵
- C、固定视频
- D、一般视频监控

答案：A

4、动火分析的检测点要有代表性，在较大的设备内动火，应对上、中、下（左、中、右）各部位进行检测分析；在较长的物料管线上动火，应在彻底隔绝区域内（ ）分析。

- A、分段
- B、两端
- C、内部
- D、确认点

答案：A

5、消防车串联供水又称（ ）供水。

- A、直接
- B、接力
- C、运水
- D、吸水

答案：B

6、（ ）被称为“中国催化剂之父”？

- A、闵恩泽

B、陈俊武

C、田明

答案：A

7、当可燃气体爆炸下限大于或等于 4%时，分析检测数据不大于（ ）%
(体积分数) 为合格。

A、0.2

B、0.5

C、0.6

D、1

答案：B

8、既是剧毒物品也是高毒物品的是（ ）。

A、氯气

B、天然气

C、液化石油气

D、一氧化碳

答案：A

9、动土作业应视土壤性质、湿度和挖掘深度设置（ ）。

A、护栏

B、安全边坡或固定支撑

C、安全警示标识

答案：B

10、按《危险化学品名录》分类，氮气属于（ ）气体。

A、高毒

B、不燃

C、剧毒

D、易燃

答案：B

11、高处作业是指在距离坠落高度基准面（ ），有可能坠落的位置进行的作业。

A、2 米以上

B、5 米以上

C、2 米以上（含 2 米）

D、5 米以上（含 5 米）

答案：C

12、动土作业过程中应对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架（ ）检查，特别是雨雪后和解冻时期。

- A、每周
- B、每月
- C、随时

答案：C

13、《中国石化齐鲁石化公司 HSE 管理体系手册》，罐区、管廊和装卸车属于“三个三”中的（ ）。

- A、三个关键环节
- B、三个关键部位
- C、三个关键时期

答案：B

14、临时用电的漏电保护器使用前应进行（ ），严禁不正常情况下使用。

- A、线路试验
- B、漏电保护试验
- C、设备试验

答案：B

15、扑救精密仪器火灾的最佳选择灭火剂是（ ）。

- A、二氧化碳灭火剂
- B、干粉灭火剂
- C、泡沫灭火剂
- D、干粉

答案：A

16、存在有浓硫酸、浓硝酸场所的火灾可以用（ ）水流扑救。

- A、密集
- B、强大
- C、直流
- D、喷雾

答案：D

17、连续旷工满 10 个工作日或 1 年内累计旷工满（ ）个工作日的，给予开除处分。

- A、5
- B、10
- C、15
- D、20

答案：D

18、在火场上燃烧产物大部分以（ ）状态出现。

- A、气体
- B、液体
- C、固体
- D、蒸气

答案：A

19、眼睛被消毒液灼伤后，首先采取的正确方法是（ ）。

- A、点眼药膏
- B、马上到医院看急诊
- C、立即开大眼睑，用清水冲洗眼睛

答案：C

20、用人单位自（ ）起与劳动者建立劳动关系。

- A、订立劳动合同
- B、在合同文本签字盖章
- C、用工之日

答案：C

21、化学品泄漏事故发生时，下面（ ）做法是错误的。

- A、报警
- B、进行交通管制
- C、所有人员参加事故救援
- D、立即撤离人员

答案：C

22、消除危险源常用具体技术措施有：关阀断源、（ ）等。

- A、加强出动
- B、强化消防员能力
- C、加强警戒
- D、堵漏止流

答案：D

23、危险化学品可以通过（ ）侵入人体，造成呼吸系统、神经系统、血液循环系统和消化系统的损害。

- A、呼吸道
- B、皮肤
- C、呼吸道、皮肤、消化道
- D、消化道

答案：C

24、室内固定动火区应以（ ）与其他部分隔开，门窗外开，道路畅通。

- A、防火墙
- B、实体防火墙
- C、二级防火墙
- D、三级防火墙

答案：B

25、根据物质燃烧特性和国家标准，C类火灾是指（ ）火灾。

- A、固体物质
- B、液体
- C、气体
- D、金属

答案：C

26、以下物质火灾中，属于D类火灾的物质是（ ）。

- A、钠
- B、铜
- C、磷
- D、钢

答案：A

27、丙三醇与混酸反应制备硝酸甘油的硝化工艺中硝化剂具有强腐蚀性、（ ），与油脂、有机化合物（尤其是不饱和有机化合物）接触能引起燃烧或爆炸。

- A、易燃性
- B、强氧化性
- C、爆炸性
- D、燃烧与爆炸性

答案：B

28、火场破拆方法中的（ ）是利用消防安全绳、消防挠钩等简易器材工具进行破拆。

- A、爆破法
- B、冲撞法
- C、砸撬法
- D、拉拽法

答案：D

29、齐鲁石化（ ）年建厂，来自祖国四面八方的建设大军自力更生，掀开了我国炼油技术发展全新的一页。

- A、1966 年
- B、1967 年
- C、1970 年

答案：A

30、作业人员应服从（ ）的指挥，禁止携带作业工器具以外的物品进入受限空间。

- A、项目负责人
- B、开票人
- C、现场负责人
- D、作业监护人

答案：D

31、监护人在作业前，检查作业许可证与（ ）相符并在有效期内。

- A、作业地点
- B、风险防控措施
- C、作业内容
- D、作业人员

答案：C

32、齐鲁石化坚定不移走可持续发展之路，全方位推动中国石化“奉献（ ），践行绿色发展”绿色文化理念落地生根，争创“清洁、高效、低碳、循环”绿色企业。

- A、高端产品
- B、清洁能源
- C、经济效益

答案：B

33、进入受限空间作业人员应正确穿戴（ ）。

- A、安全帽
- B、相应的个体防护装备
- C、安全鞋
- D、防静电服

答案：B

34、氟化氢为有毒气体，有强烈的刺激性和腐蚀性。一旦发生着火，不能用（ ）灭火。

- A、干粉灭火器

- B、二氧化碳灭火器
- C、砂土灭火器
- D、水流冲击物品

答案：D

35、眼睛被消毒液灼伤后，首先采取的正确方法是（ ）。

- A、点眼药膏
- B、马上到医院看急诊
- C、立即开大眼睑，用清水冲洗眼睛

答案：C

36、固定动火区的设定应由基层单位提出申请，经（ ）审查批准，属地消防单位定期进行检查。

- A、本单位专业管理部门
- B、本单位机动部门
- C、本单位安全管理部门
- D、本单位分管安全负责人

答案：C

37、公司第七次党代会指出，全力推动齐鲁石化迈上“双千双百”的新台阶：（ ），产值过千亿、利润过百亿。

- A、巩固千万吨炼油、升级百万吨乙烯
- B、巩固百万吨炼油、升级百万吨乙烯
- C、巩固千万吨炼油、升级千万吨乙烯

答案：A

38、劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的（ ），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

- A、60%
- B、70%
- C、80%
- D、90%

答案：C

39、液化石油气火灾属于（ ）。

- A、A类火灾
- B、B类火灾
- C、C类火灾
- D、D类火灾

答案：B

40、当生产装置或作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，（ ）应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知基层单位。

- A、技术人员
- B、生产单位
- C、作业人员
- D、操作人员

答案：C

41、机械开挖时，应避免构筑物、管线、电缆等，在距管道、电缆边（ ）范围内应采用人工开挖；在距直埋管线 2m 范围内应采用人工开挖，避免对管线或电缆造成影响。

- A、1 米
- B、1.5 米
- C、2 米

答案：A

42、1986 年 11 月，齐鲁石化确立了（ ）的企业精神。

- A、打造一流，基业长青
- B、团结勤奋，争创一流
- C、团结拼搏，事争第一

答案：B

43、苯酚具有可燃性、（ ）、腐蚀性，对环境有严重危害，对水体和大气可造成污染。

- A、高毒性
- B、氧化性
- C、还原性
- D、低毒性

答案：A

44、在同一坠落方向上，一般不得进行上下交叉作业，无法避免时，必须采取“错时、错位、硬隔离”措施。坠落高度超过（ ）米的交叉作业，应设双层安全防护。

- A、10 米
- B、12 米
- C、20 米
- D、24 米

答案：D

45、特殊作业不得实行（ ）。

- A、双监护
- B、巡查监护
- C、单监护
- D、区域监护

答案：B

46、在火灾扑救中射水原则通常是（ ）。

- A、先室外后室内
- B、先上方后下方
- C、先暴露部位后隐蔽部位
- D、先贵重物品后一般物品
- E、先隐蔽部位后暴露部位

答案：ABCD

47、遇湿易燃物品的主要危险特性是（ ）。

- A、遇水易燃
- B、遇酸易燃
- C、易自燃
- D、燃点低
- E、易被氧化

答案：AB

48、乙醇泄漏火灾现场可用（ ）处置。

- A、抗溶性泡沫
- B、干粉
- C、二氧化碳
- D、砂土

答案：ABCD

49、动火作业的（ ）应经过安全监督部门培训合格，取得相应资格。

- A、审批人
- B、监护人
- C、接收人
- D、开票人

答案：ABD

50、可燃气体检测仪用于监测（ ）。

- A、可燃气体
- B、可燃蒸气
- C、气体温度

D、空气质量

答案：AB

51、在危险化学品泄漏事故现场，所有人员一律不得使用（ ）。

A、移动电话

B、非防爆通信设备

C、防爆通信设备

D、照明设备

答案：ABD

52、《中国石化齐鲁石化公司 HSE 管理体系手册》中，情况复杂的进入受限空间作业是指进入含有或作业过程中可能形成（ ）、（ ）物质或（ ）及（ ）的受限空间内作业

A、易燃易爆

B、有毒有害

C、缺氧窒息

D、情况不明

答案：ABCD

53、以下关于试用期的规定表述正确的是（ ）。

A、劳动合同期限不满三年的，试用期不得超过二个月

B、同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期

C、试用期包含在劳动合同期限内

D、用人单位与劳动者可以不约定试用期

答案：BCD

54、在扑救石油石化装置火灾中，泡沫消防车主要用途是（ ）。

A、冷却装置

B、保护毗邻设施或建筑

C、独立进行火灾扑救

D、为主战车供水、供泡沫液

E、生产作业现场监护

答案：ABCDE

55、出现下列情形之一的（ ），将视情节给予警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除处分。

A、无正当理由不服从工作分配和管理，经批评教育仍不改正的

B、工作消极懈怠、推诿扯皮、敷衍塞责等，影响公司生产经营管理和工作秩序，经批评教育仍不改正或者损害公司形象和利益的

C、工作期间妨碍他人工作、寻衅滋事、打架斗殴，影响生产、工作秩序的

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/468054124132006031>