

1、进入煤气设施内部检修,CO 浓度不超过 100mg/?(80ppm)可以工作()。

A.15 至 20min

B.1h

C.0.5h

2、焦炉地下室、机焦两侧烟道走廊、煤塔底层的仪表室和集气室，都属于（ ）火灾危险厂房。

A.甲类

B.乙类

C.丙类

D.丁类

3、湿式煤气柜的容积(容量)随（ ）的变化而变化。

A.燃气量

B.环境

C.稳度

D.蒸汽量

4、班组级岗前安全培训内容应当包括：()岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项有关事故案例。

A.国家安全法律法规

B.岗位安全操作规程

C.厂安全规章制度

D.从业人员安全生产权利和义务

5、对受伤出血人员进行急救的第一步应该是()。

A.观察伤者有无意识

B.对出血部位进行包扎

C.进行心脏按摩

6、 煤气冷却、净化系统的各种塔器与厂区专用铁路中心线的距离应不小于()m。

A.30

B.20

C.10

D.5

7、 煤气净化运行时,净化设施与罗茨风机压差过大异常时,应首先判断设施内有()现象。

A.抽真空

B.堵塞

C.设施泄漏

8、 焦炉煤气管网压力为()mmH₂O。

A.800

B.630

C.1800

9、 铁罐()应对耳轴作一次无损探伤检查，做好记录，并存档。

A.每年

B.两年

C.半年

D.三年

10、 有一物体扎入伤员的身体中,此时救助者应如何处理()。

- A.拔出扎人的物体
- B.拔出扎人的物体实施加压包扎
- C.固定扎人的物体后送往医院

11、 焦炉煤气中的一氧化碳含量是()。

- A.5%~8%
- B.23%~30%
- C.60%~70%

12、 任何单位和个人都有权对公安机关消防机构及其工作人员在执法中的违法行为进行()。

- A.制止
- B.检举、控告
- C.批评教育
- D.视而不见

13、 在使用高炉煤气时.通常再混入一些焦炉煤气或发生炉煤气，目的是为了()。

- A.节约高炉煤气
- B.降低温度
- C.减缓流速
- D.以提高高炉煤气的热值

14、 呼吸气瓶是高压气瓶,填充压力应()。

- A.应比气瓶额定压力低一些,安全。
- B.与气瓶额定压力相符。
- C.夏天低一些,防止发生危险。

15、 在有毒气体检测领域缩略语 PID 指()检测原理

A.电化学

B.催化燃烧

C.光离子化

16、国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行()制度。

A.淘汰

B.审批

C.登记

D.综合管理

17、炼铁厂煤气中毒事故危害最为严重，死亡人员多，多发生在()。

A.顶炉装料系统

B.氧枪系统

C.炉前和检修作业中

D.高炉煤粉喷吹系统

18、带式输送机两侧设人行道,经常行人一侧最小宽度为()m。

A..5

B.1

C.1.5

19、中度 CO 中毒者,应及时进行()急救。

A.送医院

B.现场

C.冷冻法

20、在煤气防护仪器的使用保养中,氧气呼吸器压力低于()应即时到煤气防护站进行充气

A.10MPa

B.8MPa

C.5Mpa

21、对作业人员进行上岗前和在岗期间的职业卫生培训每年至少组织一次，每次不得少于()学时，保证作业人员具备与本岗位相适应的职业卫生安全知识和能力。

A.8

B.16

C.48

D.72

22、为防止感应雷击，煤气设施室内所有金属设备、金属管道等均应()。

A.与接地装置相连

B.刷漆

C.跨接

D.相互连接

23、当空气中氧气浓度低于多少时称为缺氧()。

A.18%

B.19.50%

C.20.90%

24、露天矿山公路运输运输在坡道上停车时,司机不当的做法有()m。

A.为了安全司机离开

B.采取了必要的安全措施

C.使用停车制动

25、煤气作业人员应()对所属的责任区设备设施进行安全巡视检查工作。

A.每周

B.每日

C.定时

26、铁合金封闭电炉需停炉检修时,应事先通知()单位。

A.煤气净化

B.煤气输送

C.煤气使用

27、流动系统中流体的流速、压强、密度等有关物理量不仅随位置变化,而且随时间变化的流动,称为()流动。

A.变速

B.匀速

C.不稳定

D.稳定

28、制氢站及氢气罐区等周边()米内不得有明火。

A.30

B.20

C.10

29、带煤气作业或在煤气设备上动火,应有作业方案和安全措施,并应取得煤气()或安全主管部门的书面批准。

A.厂长

B.车间主任

C.防护站

30、 ()是转炉炼钢的副产物，其产率为 50-70Nm³/t 钢。

A.焦炉煤气

B.高炉煤气

C.发生炉煤气

D.转炉煤气

31、如果危险物品的生产经营单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员未经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格即任职，则以下处罚中不符合安全生产法规定的是()。

A.责令限期改正

B.逾期未改，责令停产停业整顿

C.逾期未改，责令停产停业整顿，吊销执照

D.可并处罚款

32、煤气进入透平机通过()使气体转成轴向进入叶栅

A.导流器

B.扩压器

C.静叶

D.动叶

33、常用来可靠切断煤气来源的方式有()。

A.闸阀、蝶阀

B.NK 阀、水封阀

C.阀门与盲板并用

34、呼吸器用复合气瓶的出厂水压爆破试验应()。

A.随机抽取 5 只

B.批量中随机抽取 1 只

C.批量中随机抽取 3 只

35、高炉煤气冷凝液中含有 () 等有害物质。

A.硫、铝、锰

B.硫、铅、铬、镉等

C.挥发酚、硫化物、氰化物苯

D.酚、氰、硫等

36、对煤气中毒人员的现场急救中,当心脏按压与口对口人工呼吸同时进行,每吹()口气,做()次心脏按压。如一人操作,可先吹()口气,再做()次心脏按压。

A.一、 5、 二、 10

B.二、 6、 一、 3

C.一、 3、 二、 6

37、GBZ2.1 工业场所有害因素职业接触限值中对一氧化碳规定的 PC-STEEL 值是()mg/m³。

A.100

B.50

C.30

38、环境煤气浓度 80ppm 至 160ppm 时,人员充许可连续工作的时间小于 ()。

A.长时间工作

B.1 小时

C.30 分钟

D.15-20 分钟

39、TRT 轴封发生煤气泄漏事故现场,疏散人员可通过旗帜、树枝或利用手帕等迅速辨明风向,并向()撤离。

A.上风向或侧风向;

B.下风向;

C.侧风向;

D.上风向

40、长距离煤气管道做气密性试验时，应在各段气密性试验合格后，再做一次（ ）气密性试验;

A.局部

B.整体

C.强度

D.耐压

41、工业企业中，根据煤气放散管在系统中的作用不同，可分为（ ）种。

A.2

B.3

C.4

D.5

42、因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有()外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。

A.社会保险

B.工伤社会保险

C.人身意外伤害保险

D.失业保险

43、下列设备中,用于对煤气中毒人员进行急救的设备是()。

A.苏生器

B.隔离式空气呼吸器

C.过滤式空气呼吸器

44、对现场煤气中毒人员进行抢救时,抢救人员必须佩戴()。

A.苏生器

B.隔离式空气呼吸器

C.过滤式空气呼吸器

45、产生职业病危害的用人单位,应当在()设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

A.醒目位置

B.办公室

C.食堂等人员密集处

46、演练的参与人员不包括()。

A.参演人员

B.指挥人员

C.模拟人员

D.评价人员

47、胸外心脏按压位置在胸骨()处。

A.上 1/3 处

B.下 1/3 处

C.下 1/5 处

48、曼型柜活塞油沟宽度为()mm,油沟边应设有巡检通道。

A.300mm

B.400mm

C.500mm

49、在煤气区域工作的作业人员,()说法正确。

A.只要煤气报警器显示不超标就行

B.氧含量不用测

C.一人作业时必须携带一氧化碳报警器

D.二人以上同行作业,携带煤气报警器和氧气报警器

50、为防止煤气管道积水,管道敷设时需设置()。

A.管道加温装置

B.管道加力器

C.冷凝水排水器

51、在一般缺氧危险作业和特殊缺氧危险作业场所,作业人员必须配备并使用()。

A.普通口罩

B.防毒口罩

C.过滤式防毒面具

D.隔离式呼吸保护器具

52、转炉煤气含氧量达到()电除尘连锁停电。

A.>2%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/878016131135006035>