

2023 年燃气管网工安全生产模拟考试题库试卷（含答案）

1、（判断题）电压的方向是由低电位指向高电位。

参考答案：错误

2、（判断题）燃气经营企业服务窗口不应按照公示的工作时间准时营业，在营业时间内用户未办理完事项前，不应终止服务。

参考答案：错误

3、（判断题）当用管道输送燃气时，必须保持其温度在露点以上。

参考答案：正确

4、（判断题）直接作用调压器主要用于用气量较大的工商业用户。

参考答案：错误

5、（判断题）冒用其他企业名称或者标识从事燃气经营、服务活动，依照有关反不正当竞争的法律规定进行处罚。

参考答案：正确

6、（判断题）无缝钢管的规格 D22×3，表示管道的公称直径为 DN22。

参考答案：错误

7、（判断题）燃气管道的防腐等级是根据压力等级而确定的，压力越高防腐等级越高。

参考答案：错误

8、（判断题）过滤器是安装在调压器的出口处。

参考答案：错误

9、（判断题）阀门井是一种专门用来排放厂站设顺口管道中的空余口燃气的装置。

10、（判断题）燃气经营企业的燃气安全事故应急预案中应具有保证临时供气和维持服务的措施。

参考答案：正确

11、（判断题）在燃气输配系统中，所有的调压器均是将较高的压力降至较低的压力。

参考答案：正确

12、（判断题）任一可燃气体在同一个燃具上都能正常使用。

参考答案：错误

13、（判断题）强度试验打压应分段升压。

参考答案：正确

14、（判断题）手拉葫芦应每两年做负荷试验一次。

参考答案：错误

15、（判断题）用阻气袋从放散孔上取样试点，试看火焰是否纯洁，并呈蓝色为合格，否则须继续排放，直至合格为止。

参考答案：正确

16、（判断题）室内燃气管道可以敷设在卧室、浴室内。

参考答案：错误

17、（判断题）管道施工图所表示的绝对标高指的是黄海高程。

参考答案：正确

18、（判断题）一般位置平面与三个投影面中的一个平行。

19、（判断题）检漏管的作用是判明地下管道有无漏气现象。

参考答案：正确

20、（判断题）《燃气服务导则》此标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

参考答案：正确

21、（判断题）静电的主要危害是引起爆炸和火灾。

参考答案：正确

22、（判断题）不同种类的燃气其成分是不一样的，热值也不一样。

参考答案：正确

23、（判断题）吹扫完成后应打开凝液缸缸盖清除杂物。

参考答案：正确

24、（判断题）发生室内燃气泄露时，可用火检查一下。

参考答案：错误

25、（判断题）天然气的临界温度高，所以易液化。

参考答案：错误

26、（判断题）燃气经营者应当按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定，设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志，定期进行巡查、检测、维修和维护，确保燃气设施的安全运行。

参考答案：正确

27、（判断题）水封式安全装置是高-中低压调压器室常用的安全装置，它具有结构简单，安全可靠等优点

参考答案：错误

28、（判断题）增大人与地面的接触电阻，如戴手套，穿上绝缘靴等可以防止单线触电。

参考答案：正确

29、（判断题）当燃气设备与燃气管道连接为软管连接时，软管不得穿墙、窗和门。

参考答案：正确

30、（判断题）聚乙烯管的输送能力比钢管高。

参考答案：正确

31、（判断题）带气焊接作业区 10m 内不许有易燃易爆的气瓶。

参考答案：正确

32、（判断题）检查室内燃气管网是否泄漏的有效方法是用月巴皂水。

参考答案：正确

33、（判断题）电气线路发生火灾的主要原因是短路、超负荷、接触电阻过大、产生电火花和电弧。

参考答案：正确

34、（判断题）燃气管不得敷设在卧室、浴室、卫生间、地下室、封闭阁楼内。

参考答案：正确

35、（判断题）重大危险源，是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元包括场所和设施。

参考答案：正确

36、（判断题）燃气汽车加气经营企业使用的加气机计量装置符合国家关于计量器具的规定。

参考答案：正确

37、（判断题）一般规定在两种燃气互换时华白指数的变化不大于+5%~10%

参考答案：正确

38、（判断题）生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

参考答案：正确

39、（判断题）燃气安全事故发生后，燃气经营者应当立即启动本单位燃气安全事故应急预案，不组织抢险、抢修。

参考答案：错误

40、（判断题）燃气管道的钢管按腐蚀部位不同分为内壁腐蚀和外壁腐蚀。

参考答案：正确

41、（判断题）炎热、高温、地面导电性高等场所属于危险场所。

参考答案：正确

42、（判断题）燃气管道系统图中反映的是管道实长。

参考答案：错误

43、（判断题）用户要求燃气经营企业协助对其用户燃气设施维护、更新责任范围内的安全隐患整改时，燃气经营企业应组织一般施工单位实施。

参考答案：错误

44、（判断题）在燃气管道的设计、施工中，根据不同的压力级别，对管道的材质、

连接方式、施工及检验标准都必须有相同的要求。

参考答案：错误

45、（判断题）地下燃气管道穿过下水管、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时，应将其作管道敷设于套管内。套管伸出构筑勺座不应小于 0.1m

参考答案：错误

46、（判断题）着火源不包括静电。

参考答案：错误

47、（判断题）盲板是安装于两法兰之间用来完全隔断气流的堵板。

参考答案：正确

48、（判断题）着火温度是燃气燃烧时所产生的最高温度。

参考答案：错误

49、（判断题）敷设管道沟槽深度大于 5m 时应设支撑。

参考答案：正确

50、（判断题）在城镇燃气管道上可以安装加压设备。

参考答案：错误

51、（单选题）为了区别管道输送的介质，应在不同的管道表面，涂不同颜色的油漆和色环，液化石油气管，底色颜色为（），色环颜色为（），天然气管底色颜色为（），色环颜色为（）。

A 黄、黑、黄、绿 B 黄、绿、黄、黑 C 深蓝、黑、黄绿

参考答案：B

52、（单选题）我国国家标准规定民用天然气中硫化氢含量最高允许浓度是（）。

A 20mg/m³

B 15mg/m³

C 5mg/m³

D 50mg/m³

参考答案：A

53、（单选题）只有在中毒者（）时才能进行人工呼吸。

A 清醒

B 有骨折

C 头昏

D 停止呼吸

参考答案：D

54、（单选题）无缝钢管的表示方法是（）。

A 外径 X 壁厚

B 内径 X 壁厚

C 都可以

参考答案：A

55、（单选题）管道燃气经营者对其供气范围内的市政燃气设施、建筑区划内业主专有部分以外的，承担运行、维护、抢修和更新改造的责任。

A 调压器

B 流量计

C 控制器

D 燃气设施

参考答案：D

56、（单选题）天然气的主要成分中属于有害气体的成分是 O₂。

A 甲烷

B 乙烷

C 丙烷

D 硫化氢

参考答案：D

57、（单选题）0.07MPa 的地下燃气管道离建筑物的基础水平净距（）。

A0.5m

B1.0m

C1.5m

D2.0m

参考答案：C

58、（单选题）（）燃气经营企业应建立与其供气规模、用户数量相适应、可持续改进的服务规范体系，满足用户的服务需求。

A 服务体系

B 管理体系

C 认证体系

D 安全体系

参考答案：A

59、（单选题）燃气用户有权就燃气收费、服务等事项向燃售营者进行查询，燃气经营者应当自收到查询申请之日起（）个工作日内予以答复。

A5

B10

C15

D20

参考答案：A

60、（单选题）城市燃气管道进行强度试验时，其试验压力为设计压力的1.5倍，但不得小于0.1MPa。

A 0.1

B 1

C 10

D 20

参考答案：A

61、（单选题）顶管法中导轨的作用（）。

A 导向

B 承重

C 滑轨

D 固定

参考答案：A

62、（单选题）可燃气体泄漏报警器属于（）防爆电器。

A 隔爆型

B 增安型

C 本质安全型

D 正压型

参考答案：C

63、（单选题）生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间（）。

A 擅自行动

B 玩忽职守

C 擅离职守

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/935114143342011102>